ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Număr notificare la ANSPDCP 12182

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 18148 din 13. IUN. 2017

Clarificari procedura achizitie directa pentru « Proiectare, Achizitie si Montaj Statie de Dedurizare » – la C.S.C. Sfantul Andrei Ploiesti

Raspundem punctual intrebarilor dumneavoastra :

1.Intrebare

Cum se spune si in caietul de sarcini, pentru dimensionare este necesar sa stim in primul rand duritatea apei. Daca nu aveti un buletin de analiza facut deja am putea sa masuram noi duritatea direct; putem sa trimitem un curier sa preia o mostra de apa (o sticla de jumatate de litru, ambalata intr-un pachet este suficient).

Raspuns:

Nu exista buletin de analiza a apei, in consecinta daca acesta operatie este necesara pentru intocmirea ofertei, orice participant la procedura poate lua probe de apa ; totodata pentru a gasi o solutie optima constructiva de amplasare a dedurizatorului (proiectare), este indicat sa se viziteze amplasamentul impreuna cu unul din responsabilii tehnici ai lucrarii .

2. Intrebare

Ce informatii aveti legate de consumul institutiei? In mod normal avem nevoie de un consum mediu zilnic si de debitele de varf pe care statia de dedurizare trebuie sa le poata acoperi sau macar o estimare a lor.

Raspuns

Informatiile legate de consumul lunar de apa al institutiei, sunt prezentate in anexa 1, atasata; consumul mediu zilnic si debitele de varf vor rezulta din proiectare (conform breviarelor de calcul) ;

3. Intrebare

Pe langa asamblarea statiei de dedurizare si racordarea la instalatie mai sunt necesare si alte lucrari? Exista limitari legate de spatiul de amplasare?

Raspuns

Locul unde va fi amplasata statia (pozitia) si modalitatea de racordare la reteaua de apa, vor rezulta in urma solutiei constructive gasite de proiectant, acesta este unul din motivele pentru care s-a solicitat proiectare ;

4. Intrebare

In caietul de sarcini nu este specificat ce tip de statie este dorita, model simplex sau duplex, insa una din cerinte pare sa indice ca este vorba de un sistem simplex: "La intreruperi de curent mai mare de 8 ore trebuie setata doar ora corecta"

Toate statiile de dedurizare au o anumita capacitate, in functie de marimea statiei si de cantitatea de rasina pe care o contin pot furniza un anumit numar de litri de apa. Dupa ce se trateaza acest numar, rasina trebuie sa fie regenerata. Modelele de tip simplex contin un singur vas de rasina si in momentul in care se face regenerarea se poate furniza la consumator doar apa dura. In mod practic, se programeaza ca aceasta regenerare sa fie facuta in momente de consum foarte redus, de exemplu in timpul noptii. Pentru acest mod de lucru este important ca ora corecta sa fie stocata corect. In schimb, pentru modelele de tip duplex, ora corecta este neimportanta. Aceste statii au 2 vase de rasina si lucreaza alternativ, in timp ce un vas furnizeaza apa la consumator, celalalt isi face ciclul de regenerare. De multe ori cand e vorba de protectia instalatiilor se prefera acest tip pentru ca sunt capabile sa ofere apa dedurizata non-stop. Va rugam sa specificati clar ce tip de statie doriti.

Raspuns

Dorim o statie de dedurizare care sa asigure protectia instalatiilor, capabila sa ofere tot timpul apa dedurizata; in raport de parametri existenti, se stabilesc prin proiect parametrii tehnici ai statiei si tipul acesteia ;

Pentru deplina clarificare in ceea ce priveste proiectarea si executia lucrarii, va rugam sa vizitati amplasamentul impreuna cu responsabilul tehnic al acesteia; in urma vizitei se va intocmi un proces verbal de vizitare amplasament (vezi date contact caiet sarcini).

Cu respect,

Seviciul Achizitii Tehnic si Urmarire Contracte

Responsabil Tehnic Lucrare : Alupoaei Elena si Petre Florentina

Alupoaei Elena
Petre Florentina

ANEXA 1.

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI
COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE "SF.ANDREI"PLOIESTI
Ploieşti, str.Rapsodiei, nr.2 bis, Tel./Fax: 0244/598391

CATRE,
D.G.A.S.P.C. PRAHOVA

Prin prezenta raspundem solicitarii dumneavoastra si va transmitem situatia privind cheltuielile cu apa rece si apa calda pe 3 luni consecutiv, dupa cum urmeaza:

Apa rece

Nr.crt.	Numar si data factura	Luna consum	Cantitate mc	Valoare
1	F. 7887969/06.05.2016	Aprilie	408	2055,48
2	F. 7940316/06.06.2016	Mai	456,60	2296,41
3	F. 7991715/06.07.2016	iunie	482,60	2394,17

Apa calda

Nr.crt.	Numar si data factura	Luna consum	Cantitate mc	Cantitate GKAL	Valoare
1	F. 8242/30.04.2016	Aprilie	1.971	8,246	1823,82
2	F. 10588/31.05.2016	Mai	2.056	8,604	1930,43
3	F. 12696/30.06.2016	iunie	1.925	8,054	1807,03

SEF COMPLEX,
NICOLESCU CRISTIAN

SEF BIROU,
ANA MARIANA