ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
**DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI**
Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16
Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148
Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

**SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE TEHNIC ŞI URMĂRIRE CONTRACTE**

Nr. înreg. **IA** 45369 **AP/** 26 NOV. 2021

Către,

**TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI**

**COMUNICARE RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI**

Referitor la:

Solicitărea de clarificări transmisă de către un operator economic cu privire la cerinţele din documentaţia de atribuire pentru achiziţia directă **Reproiectare şi aducere la starea de funcţionare a sistemului de detecţie a incendiilor pentru Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Maria" Vălenii de Munte, Codul de clasificare CPV 45312100-8 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor (Rev. 2 )**

- Anunţ de achiziţie publicat în SEAP sub nr. ADV1257597/ 23.11.2021şi pe site-ul instituţiei în data de 23.11.2021.

Aducem la cunoştinţă tuturor operatorilor economici interesaţi următoarele:

**ÎNTREBARE 1:**

În CS nu apare modelul de ofertare ...sau cel putin nu l-am vazut eu în fişierul ataşat, decât detalii tehnice.

**RĂSPUNS :**

Criteriul de atribuire este **preţul cel mai scazut** în conformitate cu prevederile art. 187 alin (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea tuturor specificaţiilor cuprinse în caietul de sarcini. Documentaţia necesară întocmirii ofertei se găseşte pe site-ul www.copilprahova.ro la secţiunea Anunţuri Achiziţii.

**ÎNTREBARE 2:**

În plus nu este trecută **cantitatea de cablu de incendiu, tubulatura, cablu alimentare, etc.** Nu se poate face o comparaţie intre oferte decat dacă avem aceleaşi cantităţi trecute.

**RĂSPUNS :**

Obiectul achiziției îl reprezintă reproiectarea sistemului existent și executarea lucrărilor necesare refuncționalizării și mentenanței sistemului de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu astfel încât acesta să fie complet funcțional. Soluția tehnică rămâne la latitudinea ofertanților.

În vederea întocmirii ofertei tehnice și financiare, ofertanții au fost invitați să viziteze locația menționată, pentru stabilirea soluției de montaj și a cantităților de lucrări necesare, înainte de prezentarea ofertei tehnico-economice.

**ÎNTREBARE 3:**

Oferta cuprinde caracteristici generale de cotație, urmând ca la definitivarea proiectului să se furnizeze și restul documentelor ( fișe, certificate, etc. de la producător)

**RĂSPUNS :**

Întrucât contractul este de tipul proiectare și execuție, oferta tehnică trebuie să conțină și detalii privind principalele echipamente și materiale propuse a fi puse în operă.

**ÎNTREBARE 4:**

Serviciile de mentenanță corectivă implică verificarea echipamentelor și întreținerea lor la cotele date de producător. Manopera care se solicită pentru alte servicii se tarifează separat conform unui PV, notă de comandă, etc.

**RĂSPUNS :**

Serviciile de mentenanță preventivă implică verificarea trimestrială și anuală conform Normativului P118/3/2015.

Serviciile de mentenanță corectivă sunt incluse în garanția oferită lucrărilor și echipamentelor.

Toate serviciile de mentenanță vor trebui luate în calcul la elaborarea ofertei financiare.

**ÎNTREBARE 5:**

Nu înțeleg de ce se solicită brevet de pompier și arhitect??? Legea nu prevede așa ceva din câte știu eu. Sau poate îmi trimiteți dvs. articolul de lege unde prevede așa ceva.

**RĂSPUNS :**

Reproiectarea sistemului necesită întocmirea releveelor conform situației din teren de arhitect autorizat.

Nu se va prezenta brevet de pompier specialist – această cerință a fost solicitată dintr-o eroare.

Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte,
Responsabil tehnic
Consilier Pirlog Eduard